

## Tablica T6

Klient

**MUZEUM w Kaliszu**

Osoba kontaktowa


Osoba kontaktowa

Autor:


Nr. projektu:


Data:

2018-04-10



Identyfikacja urządzenia	Q1	Q1	F1	obw.1	obw. 2	obw. 3	obw. 4	obw. 5	obw. 6
Identyfikacja złączy									
Opis	Zasilanie z Tablicy TG - PIWNICA			Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Ośw. pom.	Ośw. pom.	Ośw. pom.
Obwód - Moc									
Długość kabla									
Przewód - Przekrój	5x1x16mm2			3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3(4)x1,5mm2	3(4)x1,5mm2	3(4)x1,5mm2
Typ kabla	LgY			YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo
Typ izolacji kabla									





**Tablica T6**  
**PODDASZE**

Nr. projektu:			C		F		
Nr. rysunku:			B		E		
			A		D		
Data:		Autor:			Nr. akusza:	3 / 5	

Lista materiałów

Cennik:

↻

Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	001660	OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA	2
Legrand	003143	SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	1
Legrand	004350	ROZŁ. IZOL. FR 303 63 A	1
Legrand	004884	MOD. BŁOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7	1
Legrand	008910	WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40 A 30 mA AC	4
Legrand	603953	OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P	1
Legrand	605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	5
Legrand	605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA	7
Legrand	605646	WYŁ. S 303 C 6 3P 6 A 6 kA	1
Legrand	607067	ROZDZ. WNEK. EKINOXE TX 3 x 18 BIAŁA	1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

Tablica T6

PODDASZE

C

B

A

Nr. akrusza:

F

E

D

4 / 5

—



1

## Rozdzielnica Ekinox TX

610 x 425 x 133

34.48 dm<sup>3</sup>

0.25 Kg

40(7)

?kA przy 400/230V

18

36.11%

0.00%

